

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt budapesti épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése (2018-2020)” tárgyú közbeszerzési eljárása érdekelt gazdasági szereplő(i) részére

Budapest, 2018. január 12.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I.

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplő(k)!

A **Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság** (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., továbbiakban NMHH), mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, **közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló, tárgyalás tartása nélküli** közbeszerzési eljárást indított „**A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt budapesti épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése (2018-2020)**” tárgyában. A közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. december 12. napja volt.

A közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatosan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 114. § (6) bekezdésében, illetve az ajánlattételi felhívás 24.d) pontjában foglaltaknak megfelelően összesen **55 (ötvenöt)** kérdés érkezett be, amelyekre a **válasz(oka)t (kiegészítő tájékoztatást)** az Ajánlatkérő **jelen dokumentumban** adja meg.



I. kérdés: Rézcsőből csak 22-es átmérőjű van kiírva, míg a hozzá kiírt idomok közt szerepel 10-es átmérőjű is. Kérjük a kiírást módosítani, lehetőleg bővíteni

Az I. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat elkészítése során a minta költségvetésben szereplő tételeket szükséges beárazni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

II. kérdés: PVC lefolyócsőből 40-es, 50-es átmérőjű csővezeték szerepel csak a kiírásban, a kiírt idomok viszont egységesen NA300-as méretűek. Kérjük a kiírást módosítani!

A II. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat elkészítése során a minta költségvetésben szereplő tételeket szükséges beárazni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

III. kérdés: A kiírt Ötrétegű cső szereléséhez kérnénk csőátmérőt vagy csőátmérő határértékeket megadni.

A III. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplőket, hogy a csőátmérő határérték 32 mm.

IV. kérdés: A bontási munkálatok közül egyedül a „cső” leszerelése szerepel, átmérőre való tekintet nélkül. Kérnénk megadni milyen anyagú, szerelési technológiájú csövet kell elbontani.

A IV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az elbontandó csövek forrasztott rézcső, menetes, hegesztett acélcső típusúak.

V. kérdés: Szerelvények leszerelését kérnénk kiírni!

A V. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat elkészítése során a minta költségvetésben szereplő tételeket szükséges beárazni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

VI. kérdés: Lehetőség szerint egyéb berendezési tárgyak (pl.: bojler) leszerelését legyenek szívesek kiírni, amennyiben ilyen felmerülhet a tervezett munkák során.

A VI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat elkészítése során a minta költségvetésben szereplő tételeket szükséges beárazni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

VII. kérdés: A felújítások során egyedüli szaniterként a mosogató lesz érintett? Ha előreláthatólag nem, kérjük legyenek szívesek a többi (pl.: WC, pissoire, mosdó) szanitert is kiírni, bontással együtt.

A VII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat elkészítése során a minta költségvetésben szereplő tételeket szükséges beárazni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

VIII. kérdés: Felújítási munkákról lévén szó, kérjük a mosogató beépítése mellett, annak bontását is kiírni szíveskedjenek.

A VIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat elkészítése során a minta költségvetésben szereplő tételeket szükséges beárazni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

IX. kérdés: Kérnénk a kiírt ötrétegű, illetve réz csővezetékek tételkiírásában megjelölni azok szerelési módját (falhorony, falon kívül, padlócsatorna).

A IX. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy a kiírt ötrétegű, illetve réz csővezetékek szerelési módja fali horgony, falon kívül, álmennyezett felett.

X. kérdés: Radiátorok le- és felszerelését, szerelvényeinek szerelését legyenek szívesek kiírni, amennyiben ilyen felmerülhet a tervezett munkák során.

A X. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlat elkészítése során a minta költségvetésben szereplő tételeket szükséges beárazni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

XI. kérdés: A kiírt rézcső vezeték milyen rendszer részei? Amennyiben klímaszerelési szerepe van kérnénk a kiírást módosítani nagy tisztaságú klímaszerelési vörös rézcsőre, valamint a gépek és rendszer leeresztését és feltöltését is.

A XI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy a kiírt rézcső vezeték a klíma rendszert nem érinti.

XII. kérdés: Szellőztető rendszert semmilyen formában nem érinthetnek a felújítási munkák?

A XII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a felújítási munkák nem érintik a szellőzőrendszert.

XIII. kérdés: Az éjszakai munkavégzés esetében, ha az adott munkafolyamatot nem tudjuk befejezni egy éjszaka alatt, kérdésünk, hogy milyen kritériumok szerint kell a munkaterületet otthagyni, illetve rendelkezésre áll-e több éjszaka is a munkák elvégzésére?

A XIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy amennyiben a munkafolyamatot nem lehet egy éjszaka alatt befejezni és az éjszakát munkanap követi, a munkaterületet úgy kell otthagyni, hogy az az irodaház működését ne zavarja, a munkatársak biztonságát ne veszélyeztesse. A feladat felmérése során kerül meghatározásra a munkafolyamat elvégzésének időszükséglete (ez akár több éjszaka is lehet). Amennyiben a munkavégzés során olyan esemény merül fel, amely miatt a határidő nem tartható, a Megrendelő tájékoztatását követően új határidő kerül kiűzésre.

XIV. kérdés: Kérdésünk, hogy a felsorolt épületekben az egyes felújítási munkák során a felújításhoz szükséges víz- illetve villanyfogyasztást kinek kell kifizetnie?

A XIV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a munkálatok során felhasznált víz és villanyáram ellenértékét a Megrendelő fizeti.

XV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a helyszíni beton és vasbeton munkák munkanemben az 5. és 6. tételekben kérjük megadni, a vasbeton földem vastagságát!

A XV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a telephelyeken különböző falvastagságok vannak, ezért Megrendelő pontos értéket nem kíván megadni. A maximálisan kalkulálható falvastagság: 20 cm.

XVI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a helyszíni beton és vasbeton munkák munkanemben a 7. tétel a nyílás bontás vasbeton falba. Kérjük, a vasbeton fal vastagságát megadni szíveskedjenek, ez közvetlenül befolyásolja a bontás elvégzésének költségét!

A XVI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a telephelyeken különböző falvastagságok vannak, ezért Megrendelő pontos értéket nem kíván megadni. A maximálisan kalkulálható falvastagság: 20 cm.

XVII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben az előregyártott épületszerkezetek 1. tételében kérjük megadni a nyílásáthidaló anyagát, méreteit, típusát és hosszát! Amennyiben több méret is van, akkor azokat külön sorban feltüntetve kérjük megadni a költségvetésben!

A XVII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a minta költségvetésben szereplő tételeket kérjük beárazni. 12,5 cm-es téglaválaszfalban 1 m-es nyílás áthidalására. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

XVIII. kérdés: Az árazatlan költségvetés vakolás és rabilolás munkanemének 1. tételében kérjük megadni az eltávolítandó vakolat (oldalfalról és mennyezetről) vastagságát!

A XVIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a vakolás és rabilolás munkanemének 1. tételében eltávolítandó vakolat vastagsága maximum 30 mm.

XIX. kérdés: Az árazatlan költségvetés vakolás és rabilolás munkanemének 2. tételében kérjük megadni a mennyezetvakolat vastagságát!

A XIX. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy az eltávolítandó vakolat vastagsága az adott munkaterületek állapotától függő szükséges mérték.

XX. kérdés: Az árazatlan költségvetés vakolás és rabilolás munkanemének 5. tételében kérjük megadni az oldalfalvakolat vastagságát!

A XX. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy az eltávolítandó vakolat vastagsága az adott munkaterületek állapotától függő szükséges mérték.

XXI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a falazás és egyéb kőművesmunkák munkanemében az 5. tétel a csorbázatok kifalazása. Kérjük a mennyiségi egységet méterben, illetve a falvastagságot cm-ben megadni szíveskedjenek!

A XXI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a minta költségvetésben szereplő tételt kérjük beárazni. A maximálisan kalkulálható falvastagság: 20 cm.

XXII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 8. tételnél kérjük megadni a gipszkarton vastagságát, típusát!

A XXII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 8. tétel tekintetében a gipszkarton vastagsága 12,5 mm.

XXIII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 9. tételnél kérjük megadni az álmennyezeti betételek konkrét típusát, anyagát, vastagságát! Ha mindegyik típus előfordulhat a felújítások során, kérjük különálló tételekként felsorolni azokat a költségvetésben!

A XXIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 9. tétel tekintetében az álmennyezeti betételek konkrét típusa, anyaga, vastagsága az alábbiak szerint alakul: 600x600x13 mm –es látszóbordás, ásványiszálas álmennyezeti lap. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

XXIV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 10. tételnél kérjük szíveskedjenek megadni a gipszkarton vastagságát, típusát!

A XXIV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 10. tétel tekintetében a gipszkarton vastagsága 12,5 mm.

XXV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 11. tételnél kérjük szíveskedjenek megadni a gipszkarton vastagságát, típusát!

A XXV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekelteket, hogy a falazás és egyéb kőművesmunkák (szárazépítés) 39-es munkanemében a 11. tétel tekintetében a gipszkarton vastagsága 12,5 mm.

XXVI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemében a 7., 8. és 9. tételben kérjük megadni az aljzat előkészítő anyagát, típusát, hogy pontosan mit kell felhordani az alapfelületekre (tapadó híd, alapozó stb.)!

A XXVI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a 7., 8. és 9. tételek tekintetében az aljzat előkészítő anyaga, annak típusa, az alap-területekre felhordandó anyagok típusa az adott munkaterületek állapota szerint határozható csak meg.

XXVII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 11. tételben kérjük megadni a fal-, pillér és oszlopburkolat méretét, anyagát és egyéb műszaki paramétereit!

A XXVII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 11. tételben a fal-, pillér és oszlopburkolat mérete és anyaga 20x20 cm-es fényes fali csempe.

XXVIII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 12. tételben kérjük megadni a fal-, pillér és oszlopburkolat méretét, anyagát és egyéb műszaki paramétereit!

A XXVIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 12. tételben a fal-, pillér és oszlopburkolat mérete és anyaga 20x20 cm-es fényes fali csempe.

XXIX. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 13. tételben kérjük megadni a padlóburkolat méretét, anyagát és egyéb műszaki paramétereit!

A XXIX. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 13. tételben a padlóburkolat mérete és anyaga tekintetében 30x30 cm-es beltéri, csúszásmentes padlólap, közületi felhasználásra ajánlott

XXX. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 14 tételben kérjük megadni a lábatburkolat méretét, anyagát!

A XXX. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a lábatburkolat magassága a padlóburkolattal megegyező. 75 mm.

XXXI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 16. tételben kérjük megadni a parketta típusát (szalag, csaphornyos, intarzia...), anyagát, méretét és a fektetési módot!

A XXXI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 16. tétel tekintetében a parketta típusa szalagparketta. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

XXXII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 18. és 19. tételekben kérjük megadni a PVC vastagságát és az egyéb műszaki paramétereit (pl. kopásállóság, homogén vagy heterogén, szín)!

A XXXII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 18. és 19. tételek szerinti PVC vastagsága 2,5 mm, kopásállósága pedig AC4 mértékű.

XXXIII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 20. tételében kérjük megadni a szőnyegpadló típusát, vastagságát és az egyéb műszaki paramétereit.

A XXXIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 20. tétel szerinti szőnyegpadló buklé típusú, kék színű, min. 5,5 mm vastag, közületi normál terheléssel

XXXIV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a burkolás munkanemben a 24. tételben kérjük megadni a dekorpanel műszaki paramétereit!

A XXXIV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 24. tétel szerinti dekorpanel 122x244cm méretű, 5 mm vastag falburkoló tábla

XXXV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben az asztalos szerkezetek elhelyezése munkanemben a 4. tételben kérjük szíveskedjenek pontosítani a gerébtokos bejárati ajtó méretét, kialakítását, üvegezését, színét!

A XXXV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy a burkolás munkanemben a 24. tétel szerinti dekorpanel 90x210 cm méretű, egyszínű, teli beltéri ajtó. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

XXXVI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben az asztalos szerkezetek elhelyezése munkanemben a 6. tételt kérjük két tételben kiírni szíveskedjenek, ugyanis nem lehet egyforma árat adni egyszárnyú és kétszárnyú ajtóra! Továbbá kérjük a szabad nyílásméretet helyesen megadni és azt, hogy milyen ajtólapokról van szó (teli, üvegezett)!

A XXXVI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az árajánlatot egyszárnyú teli ajtó vonatkozásában szíveskedjenek megadni. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

XXXVII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben az asztalos szerkezetek elhelyezése munkanemben a 8. tételben kérjük pontosítani szíveskedjenek, hogy milyen anyagból van az ajtólap amit rövidebbé kell tenni!

A XXXVII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az asztalos szerkezetek elhelyezése munkanemben a 8. tétele szerinti ajtólap normál irodai ajtó.

XXXVIII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben az asztalos szerkezetek elhelyezése munkanemben a 10. tételben kérjük, szíveskedjenek pontosítani, hogy milyen műbőr kárpitra kell árat adnunk (szín, vastagság, mintázat stb.)!

A XXXVIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy az asztalos szerkezetek elhelyezése munkanemben a 10. tétel tekintetében beltéri ajtó tűzés nélküli, egyszínű kárpítozása vonatkozásában szükséges árajánlatot adni.

XXXIX. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a felületképzés munkanemben a 6. tételben kérjük megadni szíveskedjenek, hogy milyen acélfelületről kell eltávolítani a régi olajfestéket (radiátor, korlát,rács stb)!

A XXXIX. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy a felületképzés munkanemben a 6. tétele szerinti acélfelületek radiátor, fém csövek, fémajtó, korlát, rács.

XL. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a felületképzés munkanemben a 7. tételben kérjük megadni szíveskedjenek, hogy milyen acélfelületről kell eltávolítani a régi olajfestéket (radiátor, korlát,rács stb)!

A XL. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplőket, hogy a felületképzés munkanemben a 7. tétele szerinti acélfelületek radiátor, fém csövek, fémajtó, korlát, rács.

XLI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a felületképzés munkanemben a 8. tételben kérjük megadni szíveskedjenek, hogy milyen fafelületről kell eltávolítani a régi olajfestéket!

A XLI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a felületképzés munkanemben a 8. tételle vonatkozásában nyílászárókról kell eltávolítani az olajfestéket.

XLII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a felületképzés munkanemben a 9. tételben kérjük megadni szíveskedjenek, hogy milyen fafelületet érint a simító tapasztolás (tagolt, tagolatlan, mintás)!

A XLII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a felületképzés munkanemben a 9. tételle vonatkozásában nyílászárókat érint a tapasztolás.

XLIII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a felületképzés munkanemben a 15. tételben kérjük megadni szíveskedjenek a tapétára vonatkozóan hány g/m²?

A XLIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a felületképzés munkanemben a 15. tételében normál fűrészpóros tapéta alkalmazandó. Egyéb tételek esetében a szerződés 1.6 pontja az irányadó.

XLIV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a felületképzés munkanemben a 17., 18. tételekben kérjük megadni szíveskedjenek, hogy milyen acélfelületet érintenek a felületképzések! (radiátor, rács, korlát stb.)

A XLIV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt **Érdekt** Gazdasági Szereplőket, hogy a felületképzés munkanemben a 17., 18. tételek vonatkozásában a felületképzések radiátor, fém csövek, fémajtó, korlát, rács felületeket érintenek.

XLV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a felületképzés munkanemben a 19. tételnél kérjük megadni a festendő csövek átmérőjét!

A XLV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a felületképzés munkanemben a 19. tétel vonatkozásában a festendő csövek átmérője maximum 32 mm.

XLVI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 6. tételnél 71-000-001-2 nincs megadva a védőcső keresztmetszete. Kérjük pótolni!

A XLVI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 6. tétel vonatkozásában 71-000-001-2 a védőcső belső átmérője 16 mm.

XLVII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 7. tételnél 71-000-001-3 nincs megadva a védőcső keresztmetszete. Kérjük pótolni!

A XLVII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdekt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 7. tétel vonatkozásában 71-000-001-3 a védőcső belső átmérője 16 mm.

XLVIII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 10. tételnél 71-005-001 a súlylyesztet kapcsolóra nincs megadva a típus (pl.Valena). Kérjük pótolni!

A XLVIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt **Érdekt** Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 10. tétel vonatkozásában 71-005-001 a súlylyesztett kapcsoló típusa Legrand Valena.

XLIX. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 11. tételnél 71-005-001-1 a csatlakozó aljzatra nincs megadva a típus (pl. Valena). Kérjük pótolni!

A XLIX. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdektelt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 11. tétel vonatkozásában 71-005-001-1 a csatlakozó aljzat típusa Legrand Valena.

L. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 12. tételnél 71-010-001-1 a mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben, nincs megadva a típus (pl. MLX HFM 2x36W). Kérjük pótolni!

Az L. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdektelt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 12. tétel vonatkozásában 71-010-001-1 a mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitel típusa 4x18w tükrös falon kívüli dupla parabolás lámpatest.

LI. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 13. tételnél 71-010001-3 a mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kompakt fénycsöves kivitelben nincs megadva a típus (pl. Osram silara 21W/2700-6000K). Kérjük pótolni!

Az LI. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdektelt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 12. tétel vonatkozásában 71-010001-3 a mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kompakt fénycsöves kivitel típusa mennyezetre szerelhető mélysugárzó, dugaszolható kompakt fénycsőhöz 2x26W.

LII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 14. tételnél 71-010-001-6 a mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitel, nincs típus megadva (pl. Rábalux 5880 jane LED-es spot). Kérjük pótolni!

Az LII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdektelt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 14. tétel vonatkozásában 71-010-001-6 a mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitel kivitel típusa LED panel 36W 3000K meleg fehér négyzet alakú 60x60cm tápegységgel – falon kívüli.

LIII. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 15. tételnél 71-010-003-1 az álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitel, nincs megadva a típus (pl. Modus I 4x18W EVG tükrös). Kérjük pótolni!

Az LIII. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdektelt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 15. tétel vonatkozásában 71-010-003-1 az álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitel típusa fénycső armatúra 4x18w parabolás süllyesztett.

LIV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanyszerelés munkanemben a 16. tételnél 71-010-003-2 az álmennyezeti lámpatest elhelyezése kompakt fénycsöves kivitelben, nincs megadva a típus (pl. Fagerhult 76140). Kérjük pótolni!

Az LIV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdektelt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanyszerelés munkanemben a 16. tétel vonatkozásában 71-010-003-2 az álmennyezeti lámpatest elhelyezése kompakt fénycsöves kivitel típusa Álmennyezetbe süllyeszthető mélysugárzó, dugaszolható kompakt fénycsőhöz 2x26W.

LV. kérdés: Az árazatlan költségvetésben a villanszerelés munkanemben a 17. tételnél 71-010-003-5 az álmennezeteti lámpatest elhelyezése LED-es kivitel, nincs megadva a típus (pl. Ledvance Downlight LED 150 14W 4000K). Kérjük pótolni!

Az LV. kérdéssel összefüggő kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdektelt Gazdasági Szereplőket, hogy a villanszerelés munkanemben a 17. tétel vonatkozásában 71-010-003-5 az álmennezeteti lámpatest elhelyezése kompakt LED-es kivitel típusa LED panel 36W 3000K meleg fehér négyzet alakú 60x60cm tápegységgel – süllyesztett.



Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét, és az ajánlat fentieknek megfelelő összeállítását!

Az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően valamennyi érdekelt gazdasági szereplő részére egyidejűleg, közvetlenül, és azonos tartalommal jelen kiegészítő tájékoztatását ezúton megküldi, illetőleg elérhetővé teszi a közbeszerzési dokumentumok elérési helyén, a Közbeszerzési Adatbázisban.

Jelen kiegészítő tájékoztatás **9 (kilenc)** számozott oldalt tartalmaz.

Tisztelettel:

Dr. Illényi Péter Tamás sk.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00316)
ügyvezető
OPEION Stúdió Kft.
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.
Telefon: 1/269-8134
Telefax: 1/201-2861
E-mail: illenyi.peter@enyd.hu, iroda@enyd.hu

Dr. Daczuk Balázs sk.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00313)
ügyvezető
ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Kft.
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.
Telefon: 1/269-8134
Telefax: 1/201-2861
E-mail: daczuk.balazs@enyd.hu, iroda@enyd.hu

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a jelen kiegészítő tájékoztatást ezúton ellenjegyzem/ellenjegyezzük: (az aláírásokat az eredeti/papír alapú dokumentum tartalmazza)

